

Žádost o dodatečné informace k zakázce č. 1:

" SO.04 - Energokoridor "

Doplňující informace jsou uvedeny červeně.

Ve výkazu výměr jsou uvedeny tyto položky:

- poř.č. 20 a 24 – poklop TRAFFIC – protože jsme tento nenašli, prosíme o upřesnění požadovaných parametrů - materiál a nosnost – **poklopy jsou litinové, v případě umístění v komunikaci D400, mimo komunikaci B125.**
- poř.č. 30, 45 a 62 – „Pomocné konstrukce“ v množství 1kpl - žádáme tyto položky blíže specifikovat – **jedná se o obecné položky, přesná potřeba, typ a materiál vyvstanou až přímo na stavbě během stavebních prací**
- poř.č. 31, 46 a 63 – „Ochrana provedených konstrukcí“ v množství 1kpl - žádáme tyto položky blíže specifikovat – materiál, množství.. – **jedná se o obecné položky, přesná potřeba, typ a materiál vyvstanou až přímo na stavbě během stavebních prací**
- poř.č. 40 tato uvádí „Signalizační vodič CYY 2,5mm²“ – dle TZ je uveden signalizační vodič prům.4mm² – **správně jsou 4 mm²**
- poř.č.41 – zde je uvedena „Výstražná folie – žlutá polyetylenová páska „Pozor plyn“, protože se jedná o vodovod neměla by být výstražná folie modrá ? – **ano, použít folii pro vodovod, nikoliv pro plyn**
- poř.č.52 – „Betonový sloupek s integrovanou plynoměrnou skříňí“ – nenašli jsme poznámku k položce, proto prosíme o upřesnění této dodávky – rozměry – **betonová zdvojená skříň pro plyn + elektro 1400 x 600 x 1800 (š x h x v)**
- poř.č.61 – „Ochranný nátěr“ v množství 1kpl – žádáme upřesnit množství nátěru – **cca 40 litrů**

Ve Zlíně dne 23. 2. 2021

Ing. Božena Dratvová

zástupce ředitele

vedoucí ekonomicko-technického útvaru

ZOO a zámek Zlín-Lešná

příspěvková organizace

Lukovská 112, 763 14 Zlín 12

mobil: 778 402 425