

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

- sdělovací podzemní vedení
- potrubí plynu
- kanalizace
- rozvod vody
- kabelové vedení NN
- stáv.kabelová skřín

LEGENDA:

- projektované podzemní vedení
- projektovaný řízený protlak

DÉLKA PROJEKT. TRASY : 373m

LOKALITA : Štípa

NAVAZUJE NA
VÝKRES č.C.03.1

NAVAZUJE NA
VÝKRES č.C.03.2

Řízený protlak
DN 110 87m

stávající pilíř PRIS
lanové centrum
-odpojení stávajících
kabelů v poruše
-zapojení nových

cílová jáma
řízeného protlaku
od PRIS odchovna

úsek uložení kabelu v
kabelové rýze 35x80cm
v chrániče AROT 110
délka 5m

úsek uložení kabelu v
kabelové rýze 35x80cm
v chrániče AROT 110
délka 10m

Řízený protlak
DN 110 77m

úsek uložení kabelu v
kabelové rýze 35x80cm
v chrániče AROT 110
délka 4m

cílová jáma
řízeného protlaku

Řízený protlak
DN 110 88m

stávající pilíř PRIS
za potokem
-odpojení stávajícího
kabelu v poruše
-zapojení nového

startovací místo
řízeného protlaku
směr PRIS za
potokem
cílová jáma
řízeného protlaku
od PRIS lanové
centrum

úsek řízeného
protlaku
pod dnem
Lukovského
potoka hl.1,5m

ROZVODNA SOUSTAVA:

STRANA NN: 3 NPE stř. 50 Hz 400V/TN-C

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM ČSN 33 2000-4-41 ed. 2
ZÁKLADNÍ:SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ: OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

POZNÁMKA

-VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed. 3
-PŘESNÉ VYZNAČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ NA POVRCHU ZAJISTÍ INVESTOR DLE
USTANOVENÍ §4 VYHLÁŠKY Č.10/74Sb O GEODETICKÝCH PRACÍCH VE VÝSTAVBĚ PŘED
ZAHÁJENÍM REALIZACE STAVBY.

Vypracoval	Aleš Hrbáček	Zodp. projektant	Aleš Hrbáček	 Boršice 759 687 09 Boršice u Buchlovic Tel.: 777 041 233 E-mail: info@pluslektra.cz http://www.pluslektra.cz	
Místo stavby : Zlín-Štípa		Kraj : Zlínský		Číslo projektu	
Stavebník : ZOO a zámek Zlín - Lešná p.o.				Název souboru	C03-1.dgn
ZOO Zlín-Lešná, oprava kabelu NN				Datum	08.2026
				Formát	A3
				Meřítko	Výkres číslo
Situace 1				1:500	C.03.1