

ROZVODNA SOUSTAVA:
STRANA NN: 3 NPE stř. 50 Hz 400V/TN-C

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM ČSN 33 2000-4-41 ed. 2
ZÁKLADNÍ: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ: OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

POZNÁMKA
-VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed. 3
-PŘESNÉ VYZNAČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ NA POVRCHU ZAJISTÍ INVESTITOR DLE
USTANOVENÍ §4 VYHLÁŠKY Č.10/74Sb O GEODETICKÝCH PRACÍCH VE VÝSTAVBĚ PŘED
ZAHÁJENÍM REALIZACE STAVBY.

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:	
	sdělovací podzemní vedení
	potrubí plynu
	kanalizace
	rozvod vody
	kabelové vedení NN
	stáv.kabelová skříň

LEGENDA:	
	projektované podzemní vedení
	projektovaný řízený protlak
DÉLKA PROJEKT. TRASY : 373m	
LOKALITA : Štípa	

